



**АДМИНИСТРАЦИЯ**  
ЛЕНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

**142700, Московская область, Ленинский район,  
г. Видное, ул. Школьная, 26а  
Тел. (495) 541-82-36  
факс (495) 541-87-87  
www.adm-vidnoe.ru**

\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_  
на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Уважаемый заявитель!

Ваше обращение на интернет-портал Правительства Московской области «Добродел» рассмотрено администрацией Ленинского муниципального района Московской области.

Информирую Вас о том, что по адресу Ленинский район, г. Видное, ул. Олимпийская, д.1 было проведено комиссионное обследование, в результате которого установлено, что в межпанельных стыках отсутствует утеплитель, что в свою очередь ведет к промерзанию стены. Работы по устройству утеплителя в указанных местах будут выполнены застройщиком в рамках гарантийных обязательств при наступлении благоприятных погодных условий и положительной температуры окружающего воздуха.

Ответ от управляющей компании прилагается.

Заместитель главы администрации

А.Б. Кузнецов

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«УК «Битцевские холмы»

ИНН 5027229132, КПП 502701001

140011 Московская область, г. Люберцы, Новорязанское шоссе, д. 7,

офис 10 (495) 107-57-00

17.02.2017 № Б/Н  
на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Жителю многоквартирного жилого  
дома № 1 к.1, расположенного по  
адресу: Московская область, г.  
Видное, ул. Олимпийская.  
Гусевой Е.

**Уважаемая Елена!**

В ответ на Ваше обращение, поступившее на портал «Добродел» (от 15.02.2017 г.), по вопросу промерзания стен многоквартирного дома, сообщаем следующее.

Сотрудниками управляющей организации ООО «УК «Битцевские холмы» совместно с представителями застройщика данного дома, ООО «Даверна», было проведено комиссионное обследование на предмет установления причин промерзания стен в жилых помещениях. В результате обследования было выявлено отсутствие утеплителя в деформационных швах фасада дома.

Наружные работы по утеплению деформационных швов многоквартирного жилого дома будут проводиться застройщиком данного дома в рамках гарантийных обязательств, при установлении положительной температуры наружного воздуха.

С уважением,

Генеральный директор



Ю.В. Бычкова